



الشركة بورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية

PORT SAID FOR ENGINEERING WORKS & NAVAL CONSTRUCTIONS CO.

شركة تابعة لمساهمة مصرية



كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمناقصة

المحدودة رقم ٢٥ / م - ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

جلسة الاعداد ١١ / ٢٠٢٦

اولا : موضوع المناقصة :-

- بالمقطوعة توريد وتركيب وتشغيل واختبار عدد ١ مجموعة ظلمبات حريق كاملة ذات ضغط ٨ بار ومعدل تصريف ٥٠٠ جالون / دقيقة حاصلة على اعتماد إدارة الحماية المدنية .
- توريد عدد ٣ / خزان رأسى حريق من الفاير جلاس سعة ٢٠ م٣ مكون من ٣ طبقات من الفاير ومسلح بالالياف الزجاجية حاصل على اعتماد إدارة الحماية المدنية والمركز القومى للبحوث .

ثانياً : المواصفات الفنية :-

ثالثا : الشروط العامة :-

- تقدم العطاءات باسم السيد المحاسب / رئيس القطاع التجارى بنظام المظروف الواحد (فنى + مالى) على ان يسدد تأمين ابتدائى قدرة ٢% من قيمة العطاء المقدم ، يسدد نقدى أو بشيك مصرفى مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط يزداد الى ٥% فى حالة الترسية .
- يتم تقديم المظروف مصحوباً بإيصال سداد بمبلغ و قدره ٥٠٠ جنيه مصري قيمة كراسة الشروط والمواصفات الفنية التى يمكن الحصول عليها من موقع الشركة الموضح أدناه .
- يكتب على المظروف من الخارج موضوع المناقصة ورقمها وتاريخ الجلسة بخط واضح .
- تقدم العطاءات فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/١١ بمقر الشركة ببورفؤاد باب جمرى رقم ٥٧ .
- يكون العطاء ساري لمدة شهر من تاريخ فتح المظاريف .
- الالتزام بتسليم مجموعة الطلبات حريق كاملة إلى إدارة الحماية المدنية بفرع الشركة بالحوامدية يرفق بالمظروف صورة من : البطاقة الضريبية - شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة - السجل التجارى - شهادة التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية .
- يتم تحديد ضريبة القيمة المضافة فى بند منفصل .
- يتم توقيع غرامة التأخير المقررة فى حالة عدم الالتزام بميعاد التوريد .
- للشركة الحق فى قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة أو تأجيل ميعاد فتح المظاريف دون إبداء أي اسباب .
- تخضع المناقصة للائحة الشركة المالية .

رئيس القطاع التجارى
محاسب

(هيسم كمال الشاطورى)



المواصفات الفنية

بالمقطوعيه توريد وتركيب وتشغيل واختبار مجموعة
طلمبات حريق كاملة ذات ضغط 8 بار ومعدل
تصريف 500 جالون / دقيقة حاصله علي اعتماد إدارة
الحماية المدنية تتكون من الآتي :-

• طلمبة حريق تدار بمحرك الكهرباء ذات ضغط
طررد 8 بار ومعدل تصريف 500 جالون
/دقيقة.

• طلمبة حريق تدار بمحرك ديزل ذات ضغط
طررد 8 بار ومعدل تصريف 500 جالون
/دقيقة.

• طلمبة حريق تدار بمحرك الكهرباء (جوكي)
ذات ضغط طررد 9 بار ومعدل تصريف 50
جالون /دقيقة.

• لوحات تشغيل والتحكم للطلمبات الكهربائية
والديزل والجوكي .

• عدد/6 وصلات مرنة

• عدد/6 وصلات مخروطية

• عدد /3 محابس عدم رجوع.

• عدد /1 محبس تفريغ الضغط

• عدد /3 عدادات الضغط

• عدد/OS&Gate Valves 11

• عدد/1 FM(Flow METER)

وكل ما يلزم من مواسير وكابلات ورسوم اعتماد
الطلمبات لإنهاء العمل طبقا الكود المصري للحريق
وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

توريد خزان راسي حريق من الفايبر جلاس سعة
20م3 مكون من 3 طبقات من الفايبر ومسلح
بالألياف الزجاجية حاصل علي اعتماد إدارة الحماية
المدنية والمركز القومي للبحوث